



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0222/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Tłumiki TOKC, TOC, TOCZR, TPC, TPA, LFR, łuk tłumiący LTC**

Zawierający / containing: **stal ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **redukcji hałasów w przewodach wentylacyjnych instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w obiektach przemysłowych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Powierzchnia tłumików która ma kontakt z powietrzem powinna być gładka, odporna na ścieranie, niepyląca, wodoodporna i nie ulegająca rozkładowi. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Ciecholewski – Wentylacje Sp. z o. o.

83-236 Pogódki

Koźmin 30

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ciecholewski – Wentylacja Sp. z o.o.

83-236 Pogódki

Koźmin 30

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.08.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.08.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 sierpnia 2020

The date of issue of the certificate: 10th August 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Sup. J. Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH